


<div></div>										CAD-ARCHIVOUCASA CON 45-130 BC			
Denominación: SAUNIER DUVAL NDI													

		OBSERVACIONES:	
		NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA. PONER EN CALOR Y MAXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.	



HAY QUE SOLICITAR A SAUNIER DUVAL EL CONECTOR **JST XHP 2 Way.
LOCALIZAR EN LA UNIDAD INTERIOR EL CONECTOR DOOR-C Y REALIZAR LA
CONEXION INDICADA.**